

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА
ЛАБОРАТОРНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с 10.11.2023 по 13.11.2023
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

№ п/п	Дата, время отбора пробы	Место отбора проб	Число микроорганизмов в 1 см ³	Органолептические свойства (запах, привкус, мутность, цветность)	Концентрация химических веществ (общая жесткость, содержание свинца, мышьяка, фтора, меди и т Д), мг/дм ³	Заключение	Принятые меры
1	2	3	4	5	6	7	8
	10.11.2023	Р.п. Листвянка, переулок Труда, 2 (распред.сеть)	ОКБ – не обнаружено	Запах – менее 1 Привкус – менее 1			
			ОМЧ-менее 1	Цветность – 5,6			
			Энтерококки – не обнаружено	Мутность – менее 1,0			
			E.coli – не обнаружено				
	10.11.2023	Р.п. Листвянка, ул. Октябрьская 5- офис (распред.сеть)	ОКБ – не обнаружено	Запах – менее 1			
			ОМЧ-менее 1	Привкус – менее 1			
			Энтерококки – не обнаружено	Цветность – 2,9			
			E.coli – не обнаружено	Мутность – менее 1,0			
	10.11.2023	Р.п. Листвянка, ул. Гудина 13 А (распред.сеть)	ОКБ – не обнаружено	Запах – менее 1			
			ОМЧ-менее 1	Привкус – менее 1			
			Энтерококки – не обнаружено	Цветность – 3,4			
			E.coli – не обнаружено	Мутность – менее 1,0			

10.11.2023	Р.п. Листвянка, ул. Горького 103 (распред.сеть)	ОКБ – не обнаружено	Запах – менее 1					
		ОМЧ-менее 1	Привкус – менее 1					
		Энтерококки – не обнаружено	Цветность – 4,1					
		E.coli – не обнаружено	Мутность – менее 1,0					
13.11.2023	Р.п. Листвянка, ВНС-2 (поверхностный водозабор «Байкал»)	ОКБ – не обнаружено	Запах – менее 1		Фенольный индекс – 0,0012			
		ОМЧ-менее 1	Привкус – менее 1					
		Энтерококки – не обнаружено	Цветность – 3,9		АПДВ - менее 0,025			
		E.coli – не обнаружено	Мутность – менее 1,0		Общая жесткость – 1,4			
		Копифаги – не обнаружены			рН – 7,9			
		Йода и личинки гелиминтов – не обнаружено			Нефтепродукты – менее 0,005			
					Перманганатная окисл-ть – менее 0,25			
13.11.2023	Р.п. Листвянка, ВНС-1 (поверхностный водозабор «Рогатка»)	ОКБ – не обнаружено	Запах – менее 1		Фенольный индекс – 0,0012			
		ОМЧ-менее 1	Привкус – менее 1					
		Энтерококки – не обнаружено	Цветность – 4,4		АПДВ - менее 0,025			
		E.coli – не обнаружено	Мутность – менее 1,0		Общая жесткость – 1,6			
		Копифаги – не обнаружены			рН – 8,0			
		Йода и личинки гелиминтов – не обнаружено			Нефтепродукты – менее 0,005			
					Перманганатная окисл-ть – 0,32			

Директор



М.П.

Прозвирунин И.Н.